

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)  
450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1 т.: (347) 252-59-52, ф.: (347) 273-42-86, e-mail: oogpn@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Аургазинскому и Гафурийскому районам РБ

453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, 4

(наименование органа государственного пожарного надзора)

т./ф.: (34745) 2-10-96, e-mail: Gpnaurgazy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 43/1/38**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальное Общеобразовательное Бюджетное Учреждение  
Основная общеобразовательная школа д. Явгильды муниципального района  
Гафурийский район Республики Башкортостан  
(МОБУ ООШ д. Явгильды МР Гафурийский район РБ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Аургазинского и Гафурийского районов по пожарному надзору Каримова Р.С.

N 43 от " 24 " апреля 20 15г., ст. 6, 6.1 Федерального

закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период 14 ч. 30 мин. " 05 "

с

июня 20 15г. по 16 ч. 30 мин. " 05 " июня 20 15г. проведена плановая проверка

Здания и территории Муниципального Общеобразовательного Бюджетного Учреждения Основной общеобразовательной школы д. Явгильды муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан (МОБУ ООШ д. Явгильды), расположенного по адресу: РБ, Гафурийский район, д. Явгильды, ул. Центральная, 24.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Государственным инспектором Аургазинского и Гафурийского районов РБ по пожарному надзору

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Гадельшиным Ильгизом Римовичем

совместно с Директором МОБУ ООШ д. Явгильды МР Гафурийский район РБ Каримовой Римой

Мухаметовой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем (директором школы) на объекте не осуществляется техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы	п.61 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения	05.10.2015	

	оповещения людей о пожаре (отсутствует договор на техническое обслуживание), не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.		
2	Имеющиеся планы эвакуации в случае пожара не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	п.7 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме».п. 7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. Изменение №1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденные и введенные в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.12.2011 № 1489-ст, дата введения 01.09.2012.п.4.5.1 ГОСТа заменен на п.4.4.1 и изложен в новой редакции: «Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении».	05.10.2015	
3	Электрик школы Давлетбаев Н.Х. назначенный ответственным за пожарную безопасность в здании школы, в соответствии с Приказом директора школы № 86 от 30.08.2014 не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума	Приказ N 645 МЧС России от 12.12.2007 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ".	05.10.2015	
4	Под лестничным маршем установлено помещение кладовой	Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 390 от 25.04.2012г.) п. 23 (к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	05.10.2015	
5	Эвакуационные выходы здания школы закрываются изнутри на ключ	п.35 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного	05.10.2015	

		открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.		
6	Лестничная клетка подвала захламлена	п. 23 (к) Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 390 от 25.04.2012г.) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	05.10.2015	
<b>Отдельное здание котельной на территории школы по адресу: РБ, Гафурийский район, д. Явгильды, ул. Центральная, 24</b>				
7	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану расположенный в пожарном шкафу №1 в помещении котельной.	п.57 Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 390 от 25.04.2012г.) Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.	05.10.2015	
8	Не заключен договор на техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода (пожарных кранов). Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода и техническое обслуживание должны проводиться исключительно организациями, имеющими лицензию МЧС России на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.	В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2006 года № 625 «О лицензировании в области пожарной безопасности» деятельность по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений относится к лицензируемым видам деятельности.	05.10.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного,

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Аургазинского и Гафурийского районов РБ по  
пожарному надзору Гадельшин И.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 05 " июня 20 15 г.

Предписание для исполнения получил(а):

*М.Л. Каримова*  
(подпись)

Директор МОБУ ООШ д. Явгильды МР Гафурийского района РБ Каримова Р.М.

(должность, фамилия, инициалы)

" 05 " июня 20 15 г.



«Телефон доверия» ГУ МЧС России по РБ 8-347-233-99-99

### Результаты внеплановых мероприятий по контролю

Дата проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Ф., и., о.	Подпись	Должность, Ф., и., о.	Подпись